

**Zápis ze schůze výboru ZO ČZS Klecánky konané dne 9. 7. 2011
od 14.00 hodin ve spolkovém domě.**

Přítomni: př. Ing. J. Bárta, př. J. Bergl, př. J. Dvořák, př. Z. Hříbal, př. T. Vémola
Za rev. kom.: př. T. Ledvína

1. Výbor se zabýval nedávnou havárií vodovodu kvůli poškozenému čerpadlu. Toto čerpadlo bylo opraveno a do opravy bylo dáno i druhé, náhradní čerpadlo. To bude po opravě uloženo u př. J. Bergla aby nezůstalo v našem skladu, kde je vlhko a opravená čerpadla nám zde minule zarezla a nebyla funkční.
2. Vodohospodář informoval výbor o tom že máme 1 náhradní elektromotor, 1 náhradní sací koš a několik plastových vložek do spojky mezi elektromotorem a čerpadlem.
3. Kvůli minimalizaci možnosti podobné poruchy výbor rozhodl:
 - a. o opravě a zkrácení třináctistupňového čerpadla a jeho uložení u př. Bergla
 - b. o elektronickém zabezpečení činnosti čerpadla, výtlaku a následné sledování hladiny vody ve vodojemu a s možností zasílání SMS zpráv na mobily vodohospodáře, předsedy a jednatele
 - c. o opravě kotvení základny čerpadla a elektromotoru
 - d. záměnu šroubů, matic a podložek elektromotoru, čerpadla a přírub potrubí za nerezové
 - e. zaučení se základní obsluhou vodárny předsedy a jednatele
4. Vodohospodář př. T. Vémola požádal výbor o uvolnění z funkce koncem letošního roku. Výbor bude muset do té doby sehnat nového vodohospodáře, který bude kooptován do výboru.
5. **VODOMĚRY** ...
6. Příští schůze bude 13. 8. 2011 od 14.00 hodin ve spolkovém domě.

V Klecánkách dne 9. 7. 2011

Jiří Dvořák
předseda ZO ČZS

Zdeněk Hříbal
jednatel ZO ČZS